



## LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial  
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA  
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación

- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. N° A-116-AU



Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA  
Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159  
Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Nº Registro: **15/08847**  
Página 1 de 1 Edición 1

### INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

#### Análisis de Agua Continental

Propietario muestra: Salida Filtros Sector 3

Descrip.: 1 Envase PI Anaclín 1,5 l refri

Referencia Cliente: --- 275/06/2015

Naturaleza muestra: Agrícola

Fecha Muestreo: 26/06/2015

Tipo toma muestra:

Recepción muestra: 26/06/15

Inicio análisis: 26/06/15

Muestra tomada por:  Laboratorio  Cliente

Emisión Informe: 30/06/15

Fin análisis: 30/06/15

Parámetros	Resultados		Incertidumbre	Método
pH (Unidad de pH a 20°C)	7,5		-	IT-A-007
Conductividad a 20°C	0,23 mS/cm		-	IT-A-008
*Sólidos totales disueltos	0,15 g/l		-	IT-A-037
Potasio	2,3 mg/l	0,06 meq/l	-	IT-A-018A
Sodio	15,4 mg/l	0,67 meq/l	-	IT-A-018A
Calcio	23,7 mg/l	1,19 meq/l	-	IT-A-018A
Magnesio	7,4 mg/l	0,62 meq/l	-	IT-A-018A
Amonio	< 0,06 mg/l	0,00 meq/l	-	IT-A-001A
Carbonatos	< 25,0 mg/l	0,42 meq/l	-	IT-A-017
Bicarbonatos	62,0 mg/l	1,02 meq/l	-	IT-A-017
Sulfatos	16,0 mg/l	0,33 meq/l	-	IT-A-016B
Cloruros	26,0 mg/l	0,73 meq/l	-	IT-A-015B
Nitratos	< 2,50 mg/l	0,04 meq/l	-	IT-A-001A
Nitritos	< 0,05 mg/l	0,00 meq/l	-	IT-A-001D
Cobre	< 0,05 mg/l		-	IT-A-018A
Manganeso	< 0,05 mg/l		-	IT-A-018A
Hierro	< 0,1 mg/l		-	IT-A-018A
Cinc	< 0,05 mg/l		-	IT-A-018A
Boro	< 0,5 mg/l		-	IT-A-019
*Relación de Calcio (meq)	0,64	*RAS ajustado	1,14	
*Carbonato sódico residual	-0,37 meq/l	*RAS corregido Ca	0,56	
*Coeficiente alcalimétrico	78,46	*Relación de Sodio (meq)	0,27	
*RAS	0,71	*Dureza (° Franceses)	8,97	

Observaciones: Turbidez: 1,80 N.T.U.

#### Observaciones:

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

- Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.



Fdo. M.P. Galilea Egúizabal  
Jefe de Laboratorio