



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



Nº 374 / LE637

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación

-El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001

-Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006

-Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU



Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA
Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159
Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Nº Registro: **18/06148**

Página 1 de 2 Edición 1

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Continental

Propietario muestra: Salida Filtros Sector 3

Descrip.: 1 Envase Pl Anaclín 1,5 l refri

Referencia Cliente: --- 417/04/2018

Naturaleza muestra: Agrícola

Fecha Muestreo: 26/04/2018

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 26/04/18

Inicio análisis: 26/04/18

Muestra tomada por: Laboratorio Cliente

Emisión Informe: 02/05/18

Fin análisis: 02/05/18

Parámetros	Resultados	Incertidumbre	Método
pH (Unidad de pH a 20°C)	6,83	-	IT-A-007
Conductividad a 20°C	0,21 mS/cm	-	IT-A-008
*Sólidos totales disueltos	0,13 g/l	-	IT-A-037
*Potasio	3,5 mg/l 0,09 meq/l	-	IT-A-018A
*Sodio	37,0 mg/l 1,61 meq/l	-	IT-A-018A
*Calcio	19,1 mg/l 0,96 meq/l	-	IT-A-018A
*Magnesio	8,9 mg/l 0,75 meq/l	-	IT-A-018A
*Amonio	< 0,06 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-001A
*Carbonatos	< 25,0 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-017
*Bicarbonatos	66,5 mg/l 1,09 meq/l	-	IT-A-017
Sulfatos	39,7 mg/l 0,81 meq/l	-	IT-A-016B
*Cloruros	53,3 mg/l 1,50 meq/l	-	IT-A-015B
*Nitratos	< 2,5 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-001A
*Nitritos	< 0,05 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-001D
*Cobre	<0,25 mg/l	-	IT-A-018A
*Manganeso	<0,25 mg/l	-	IT-A-018A
Hierro	0,44 mg/l	-	IT-A-018A
Cinc	0,23 mg/l	-	IT-A-018A
*Boro	<0,5 mg/l	-	IT-A-019
*Relación de Calcio (meq)	0,53	*RAS ajustado	2,56
*Carbonato sódico residual	-0,61 meq/l	*RAS corregido Ca°	1,51
*Coeficiente alcalimétrico	37,70	*Relación de Sodio (meq)	0,49
*RAS	1,74	*Dureza (° Franceses)	8,46

Observaciones: Turbidez :7 NUT



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación

- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU

entidad
colaboradora
de la administración
hidráulica

Observaciones:

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

- Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Fdo. M.P. Galilea Eguizabal
Jefe de Laboratorio



Los datos relativos al punto de muestreo, fecha y tipo de muestra han sido facilitados por el cliente.