

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 2906 / 2022		
<b>DATOS DEL CLIENTE</b>		<b>COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA</b>		
		POLIG. SAN JORGE NAVE 159 21810 PALOS DE LA FRONTERA NIF G21286059		
<b>DATOS DE LA MUESTRA</b>				
Identificación de la muestra:	ETAP del Tinto P.M. nº10 (UR 9) Sector III 612/02/2022			
Tipo de muestra:	Agua de Consumo			
Remitido por:	CDAD REGANTES PALOS			
Fecha entrada:	24/02/2022 - 09:30			
Fecha inicio / finalización:	24/02/2022 - 02/03/2022			
Cantidad y Envases:	2500ml, 1PET, 1V			
<b>DATOS DE TOMA DE MUESTRA</b>				
Lugar de la toma de muestra:	Red de distribución			
Toma de muestra:	Simple			
<b>RESULTADOS LABORATORIO</b>				
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RESULTADO	UNIDADES
Cloro total	IT-A-012	0,10 mg/L	0,4	mg/L
Olor a 25°C	IT-A-009	1 Ind. dil.	1	mg/L (*)
Sabor a 25°C	IT-A-009	1 Ind. dil.	1	mg/L (*)
Color	IT-A-011	4 mg/L	<4	mg/L
Turbidez	IT-A-013	0,30 UNF	0,38	n.d.
pH	IT-A-007	1,0 Unidad pH	7,4	Unidad pH
Conductividad a 20°C	IT-A-008	20 µS/cm	260	µS/cm
Amonio	IT-A-001A	0,060 mg/L	<0,060	mg/L
<i>Escherichia coli</i>	IT-A-022	1 UFC/100ml	<1	UFC/ml (*)
Coliformes totales	IT-A-022	1 UFC/100ml	<1	UFC/ml (*)
<b>Ensayos validados por:</b>		Estibaliz Trigo Romero (Técnico Laboratorio)		
<b>OBSERVACIONES</b>				
El cloro es un parámetro que debe analizarse en menos de 5 minutos desde la toma de muestras. Si se supera este tiempo, los resultados obtenidos pueden verse afectados.				

Emitido en Huelva a 3 de Marzo de 2022

Firmado electrónicamente por:  
EUROFINS QUÍMICO ONUBENSE S.L.U. - CIF B-21050323  
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.  
Cargo: Director General

Todos los datos de identificación de la muestra y de su toma han sido facilitados por el cliente. Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que puede afectar a la validez de los resultados.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (\*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

