



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Laboratorio autorizado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A.186/I
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. N° A-116-AU



Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA
Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159
Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Nº Registro: **14/06161**
Página 1 de 1 Edición 1

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Continental

Propietario muestra: Salida Filtros. Sector 3

Descrip.: 1 Envase PI Anaclín 1,5 l refri

Referencia Cliente: --- 220/5/2013

Naturaleza muestra: Agrícola

Fecha Muestreo: 27/05/2014

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 27/05/14

Inicio análisis: 27/05/14

Muestra tomada por: Laboratorio Cliente

Emisión Informe: 02/06/14

Fin análisis: 02/06/14

Parámetros	Resultados	Incertidumbre	Método
pH (Unidad de pH a 20°C)	7,2	-	IT-A-007
Conductividad a 20°C	0,25 mS/cm	-	IT-A-008
*Sólidos totales disueltos	0,16 g/l	-	IT-A-037
Potasio	2,9 mg/l 0,07 meq/l	-	IT-A-018A
Sodio	17,5 mg/l 0,76 meq/l	-	IT-A-018A
*Calcio	28,4 mg/l 1,42 meq/l	-	IT-A-018A
Magnesio	6,5 mg/l 0,54 meq/l	-	IT-A-018A
Amonio	< 0,06 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-001A
Carbonatos	< 25,0 mg/l 0,42 meq/l	-	IT-A-017
Bicarbonatos	64,0 mg/l 1,05 meq/l	-	IT-A-017
Sulfatos	21,7 mg/l 0,44 meq/l	-	IT-A-016B
Cloruros	30,0 mg/l 0,85 meq/l	-	IT-A-015B
Nitratos	2,80 mg/l 0,05 meq/l	-	IT-A-001A
Nitritos	< 0,05 mg/l 0,00 meq/l	-	IT-A-001D
Cobre	< 0,05 mg/l	-	IT-A-018A
Manganeso	< 0,05 mg/l	-	IT-A-018A
Hierro	< 0,1 mg/l	-	IT-A-018A
Cinc	< 0,05 mg/l	-	IT-A-018A
Boro	< 0,54 mg/l	-	IT-A-019
*Relación de Calcio (meq)	0,70	*RAS ajustado	1,27
*Carbonato sódico residual	-0,50 meq/l	*RAS corregido Ca	0,65
*Coeficiente alcalimétrico	68,00	*Relación de Sodio (meq)	0,28
*RAS	0,77	*Dureza (° Franceses)	9,78

Observaciones: Turbidez : 0,99 NTU

Observaciones:

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

- Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

* Parámetros no incluidos en el alcance de la acreditación.



Fdo. M.P. Galilea Eguzabal
Jefe de Laboratorio