



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación

- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. N° A-116-AU



Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA
Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159
Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Nº Registro: **15/04265**
Página 1 de 1 Edición 1

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Continental

Propietario muestra: Salida Filtros. Sector 3

Descrip.: 1 Envase PI Anaclín 1,5 l refri

Referencia Cliente: --- 262/03/2015

Naturaleza muestra: Agrícola

Fecha Muestreo: 26/03/2015

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 26/03/15

Inicio análisis: 26/03/15

Muestra tomada por: Laboratorio Cliente

Emisión Informe: 01/04/15

Fin análisis: 01/04/15

| Parámetros | Resultados | Incertidumbre | Método |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| pH (Unidad de pH a 20°C) | 7,4 | - | IT-A-007 |
| Conductividad a 20°C | 0,23 mS/cm | - | IT-A-008 |
| *Sólidos totales disueltos | 0,15 g/l | - | IT-A-037 |
| Potasio | 3,1 mg/l 0,08 meq/l | - | IT-A-018A |
| Sodio | 20,7 mg/l 0,90 meq/l | - | IT-A-018A |
| Calcio | 20,8 mg/l 1,04 meq/l | - | IT-A-018A |
| Magnesio | 7,5 mg/l 0,63 meq/l | - | IT-A-018A |
| Amonio | < 0,06 mg/l 0,00 meq/l | - | IT-A-001A |
| Carbonatos | < 25,0 mg/l 0,42 meq/l | - | IT-A-017 |
| Bicarbonatos | 67,0 mg/l 1,10 meq/l | - | IT-A-017 |
| Sulfatos | 19,0 mg/l 0,39 meq/l | - | IT-A-016B |
| Cloruros | 25,0 mg/l 0,70 meq/l | - | IT-A-015B |
| Nitratos | < 2,50 mg/l 0,04 meq/l | - | IT-A-001A |
| Nitritos | < 0,05 mg/l 0,00 meq/l | - | IT-A-001D |
| Cobre | <0,05 mg/l | - | IT-A-018A |
| Manganeso | <0,05 mg/l | - | IT-A-018A |
| Hierro | 0,11 mg/l | - | IT-A-018A |
| Cinc | <0,05 mg/l | - | IT-A-018A |
| Boro | < 0,5 mg/l | - | IT-A-019 |
| *Relación de Calcio (meq) | 0,60 | *RAS ajustado | 1,58 |
| *Carbonato sódico residual | -0,15 meq/l | *RAS corregido Ca | 0,81 |
| *Coeficiente alcalimétrico | 77,25 | *Relación de Sodio (meq) | 0,35 |
| *RAS | 0,99 | *Dureza (º Franceses) | 8,29 |

Observaciones: TURBIDEZ = 1,8 NTU

Observaciones:

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

- Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.



Fdo. M.P. Galilea Eguzabal
Jefe de Laboratorio